

## SUBDIRECCION ADMINISTRATVA GRUPO GESTION CONTRATOS

FORMULARIO N°002 DE OBSERVACIONES Y RESPUESTAS DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA N°014 DE 2015.

OBJETO: "SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE PRESTA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

# EL SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL SECTOR DEFENSA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, EN CALIDAD DE ORDENADOR DE GASTO Y,

En uso de sus facultades legales y en especial de la conferidas por la Ley 80 de 1993. La Ley 1150 de 2007, el decreto 1510 de 2013, la Resolución 1018 del 12 de Noviembre de 2014, procede a avalar las respuestas realizadas por los comités Jurídicos, Técnico y Económicos presentadas así:

### OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA EMPRESA LINDE COLOMBIA S.A

#### **OBSERVACION N°1 TECNICA**

Por medio de la presente finde Colombia S.A. solicita la aclaración o las siguientes observaciones al Pliego de Condiciones

1. Linde Colombia solicita se aclare para el ítem 15 Oxígeno Domiciliado con Concentrado de cuadro de Productos la siguiente información.

	30602001	OXIGENO DOMICILIARIO CON	į	FRACCION	in the same	42271700	İ
15		CONCENTRADOR + CILINDRO PORTATIL	WANTED.	POR DIA			- 1
	1	PERMANENTE + EQUIPOS DE APNEA DEL	-				
	*	SUEÑO	4				

- \* La cantidad de pacientes con concentrador de oxigeno, cantidad de pacientes con Cibirdro, portatil, y cantidad de pacientes con equipos de apnea del sueno
- \* Para fos concentradores, soficitamos informar la cantidad estimada de Concentradores, de bajo y alto flujo.
- \* Para los equipos de apnea del suerio, solicitamos nos informen la cantidad de Equipos de Cpap y Cantidad de equipos de Bpap.
- \* Características de los equipos y condiciones generales del paquete; requisitos de facturación, penodicidad del cambio de descartables.
- 2. Linde Colombia solicite se confirmen los consumos mensuales de cada item a ofestar.

### **RESPUESTA Nº 1**

El comité técnico evaluador se permite informar que:

- 1. La cantidad de pacientes que manejan concentrador de oxígeno, más cilindro portátil son 45.
- 2. La cantidad de pacientes que manejan equipos de apnea del sueño con oxígeno son 17 pacientes
- 3. La cantidad de pacientes que manejan paquete integral de suministro de oxígeno medicinal PP son 14 pacientes.



# SUBDIRECCION ADMINISTRATVA GRUPO GESTION CONTRATOS

El comité técnico se permite informar que estos datos son estimados y son no constantes, teniendo en cuenta, que los pacientes varían en el tiempo, modo y lugar ya que la dosificación es determinada por personal médico, dependiendo de las condicione de salud de cada paciente.

Al igual el ítem a ofertar es uno solo, por todos los elementos y/o uno de estos que se refiere el ítem mencionado.

En cuanto a las características de los equipos, estos serán los que sean requeridos por la entidad hospitalaria en cuanto a dosificación y cumplan con las normatividad existente para tal fin, la entidad no se encuentra pidiendo equipos específicos, por lo cual el oferente procederá a entregar los quipos que estime o usen en su empresa para el cumplimiento con los pacientes

En cuanto a la facturación se realizara por fracción por día y la entrega de las facturas deberá realizarse con los soportes de cada paciente, a una fecha no inferior y superior de los 30 o 31 de cada mes como corresponda, habiendo demostrado la realización de una visita técnica o de terapia de forma mensual.

Capitán de Corbeta Richard Palaciós Palacios

**Comité Técnico**