



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
AREA DE COMPRAS Y LICITACIONES

FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS A LA SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA No.121/2015, CUYO OBJETO ES "REALIZAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO INCLUIDO REPUESTOS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".

OBSERVACIONES DE LA FIRMA ING SOLUTION SAS

Por medio de la presente quisiera se aclarara respecto de la ficha técnica del proceso de referencia, lo siguiente:

OBSERVACION No1:

En los ítems donde se indica "cambio de partes defectuosas en caso de ser necesario", solicito se aclare si el valor a cotizar es únicamente del cambio de la parte y si existe un valor específico para bolsa de repuestos o está es indefinida.

RESPUESTA No.01

Se informa al oferente que dentro del presupuesto oficial establecido está considerado como un todo las actividades de mantenimiento correctivo y preventivo incluido los repuestos que sean necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos, en tal sentido el cambio de partes defectuosas hace parte integral del presupuesto oficial que debe ser presentado al momento de revisar los trabajos.

OBSERVACION No.02:

Respecto del ítem No 7 "adquisición y montaje de 7 Ups Pro 1000 VA para los rack del CCTV ubicados en los diferentes pisos del hospital, solicito se aclare si son de sobreponer o son ups de rack y la potencia de los mismos.

RESPUESTA No.02

Se informa al oferente que para el ítem No.07 "ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE 7 UPS PRO 1000 VA PARA LOS RACK DEL CCTV UBICADOS EN LOS DIFERENTES PISOS DEL HOSPITAL" son UPS RACK y la potencia es de 1KVA.

OBSERVACIONES DE LA FIRMA ACONPI EXPRESS

Es de nuestro interés la participación en el presente proceso por lo cual presentamos las siguientes observaciones:

OBSERVACION No1:

De a lo requerido en el numeral 2.1 del proyecto de pliego de condiciones, (especificaciones técnicas) solicitamos incluir los codigos UNSPC 811122-811123, ya que los codigos se encuentran dentro de los servicios (mantenimientos) a contratar por el Hospital Militar Central.

Por lo anterior solicitamos muy comedidamente que nuestra observacion sea tomada en cuenta en aras de garantizar una participación masiva de oferentes.



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
AREA DE COMPRAS Y LICITACIONES


RESPUESTA No.01

Una vez revisada su observación nos permitimos informar que los códigos UNSPS 81112200 – Mantenimiento y soporte de Software; 81112300 Mantenimiento y soporte de hardware de computador, pueden participar dentro del proceso, por corresponder a servicios que tienen relación directa con el objeto del proceso. Siempre y cuando demuestre experiencia en contratos relacionados con el objeto del proceso.

Comités estructuradores:


SS. Helmes Chavez Papamija
Estructurador Técnico


Doctor. German Parrado
Grupo Gestion Contratos


PD. Miguel Angel Obando Castillo
Area de Planeacion y Selección